


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕКА 2019
Инженер ТО

- Условные обозначения:**
- T1 → - подающий трубопровод
 - T2 → - обратный трубопровод
 - (O) - нумерация горизонтальных веток
 - □ - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ - решетка в витражных конструкциях
 - ← - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125



Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шпатель ДВ и ДП выполнять герметичными с нормированным пределом огнестойкости Е20.
6. В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук. При невозможности установки клапана КИВ) следующий образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при не открывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
7. Замена уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отл. 2,2м от чистого пола (ос), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
9. Данный проект разработан совместно с проектом 04/17-4-084.



ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
12 ДЕКА 2019
Инженер

04/17 - 4 - 081			
1	1	-	189-19
Изм.	Кол-во	Лист	Дата
Гл. спец.	Мильникова	Лист	12.19
Разработал	Иванов	Лист	12.19
Разработал	Петушак	Лист	12.19
Исполнил	Липатова	Лист	12.19
Н. контр.	Мильникова	Лист	12.19
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (без-заповедное наследие) с рекой Коменкой, кадастровый № земельного участка 7834/004/2019/03.			
Жилой комплекс		Стация	Лист
Отопление и вентиляция. Секция 2. План 17 этажа.		Р	18
ООО «Простор-Ль		Санкт-Петербург	