



ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ

12 Дек 2019

Должность Подпись

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 Дек 2019
Сотрудник ТО

Примечание:

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
- Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
- При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости EI30.
- В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 шт/кв (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
- КИВ устанавливается на отм. 2,2м от чистого пола (ось), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
- Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-0B4.

Схема комплекса



Условные обозначения:

- T1 - подающий трубопровод
- T2 - обратный трубопровод
- 1 - нумерация горизонтальных веток

- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▬ - решетка в витражных конструкциях
- ← - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Инв.Н подл. Подп. и дата. Взам. инв.Н

					04/17 - 4 - 0B1			
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11950.			
Изм.	Кол.чч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стандия	Лист	Листов
Гл. спец.		Мыльникова		<i>М.М.</i>	10.19	Жилой комплекс	Р	27
Разработал		Паномарёв		<i>П.П.</i>	10.19			
Разработал		Петлицкая		<i>П.П.</i>	10.19			
Исполнил		Липатова		<i>Л.Л.</i>	10.19			
Н. контр.		Мыльникова		<i>М.М.</i>	10.19	Отопление и вентиляция. Секция 9. План 8 этажа.		ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург