


Условные обозначения:

- T1 — подающий трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- ① — нумерация горизонтальных веток

- Примечание:**
- Трубопроводы условно отнесены от стены.
 - Отверстия 100x100 и менее прошиваются на месте.
 - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - Все шпильки ДВ и ДП выполнять герметичными с нормированной пределом огнестойкости Е20.
 - В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 Всегда в квартире-студии 2 приточных устройства.
 - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 - КИВ устанавливается на отк. 2,2м от чистого пола (ос), на расстоянии не менее 500 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
 - Данный проект рассматривать совместно с проектами 04/17-4-084, 04/17-4-085

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
08 МАЙ 2020
сотрудник ТО

Схема комплекса



ООО «Строительная компания «Каренка»
В производство работ
08 МАЙ 2020

04/17 - 4 - 082				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Коммунальный проспект, участок 1 (без-западные пересечения с речкой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1950.						
З	1	-	75-20	04.20	Изм.	Код	Лист	№ок.	Побис	Дата
Гл. спец.	Мильникова			10.19						
Разработал	Панонаров			10.19						
Разработал	Липатова			10.19						
Н. контр.	Мильникова			10.19						
Жилой комплекс				Отопление. Секция 5. План 1 этажа.						
Стандия	Лист	Листов		Листов		Листов				
P	24	24		24		24				
ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург				ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург						

Имя.И.Ф. подл. Власт. инд.И. Подп. и дата.