



этаж	радиатор	n
13-16	С11-500-500	1,5
17-21	С11-500-600	1,5

этаж	радиатор на ст. 2,2 и ст. пола	n
13-17	С22-300-1100	2,5
18	-	-
19	С22-300-1100	2,5
20	-	-
21	С22-300-1200	2,0

- Условные обозначения:**
- 11 — подающий трубопровод
  - 12 — обратный трубопровод
  - ⊙ — нумерация горизонтальных веток
  - — приточный клапан Air-Box Comfort
  - ▬ — решетка в встраиваемых конструкциях
  - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

**Примечание:**

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
- Монтаж полимерных трубопроводов веса в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
- При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости EI30.
- В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штуки (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
  - горизонтально над балконной дверью;
  - при открывающемся окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
  - при не открывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
- Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
- Зону уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
- КИВ устанавливается на ст. 2,2 от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
- Данный проект рассматривать совместно с проектами 04/17-4-084, 04/17-4-085

ООО «Строительная компания «ЗС» в производство работ

12 АЕК 2019

Сотрудник ТО

**Схема комплекса**



**ПРОВЕРЕНО**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
17 АЕК 2019  
Сотрудник ТО

04/17 - 4 - 082				
1	1	-	190-19	12.19
Изм.	Калучи	Лист	Июль	Дата
Исполнил	Мильникова	Лист	12.19	12.19
Н. контр.	Мильникова	Лист	12.19	12.19
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Каневский проспект, участок 1 (меж-зональное пересечение с рекой Каневкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:1950.				
Жилой комплекс				
Отопление и вентиляция. Секция 5. План 13-21 этажа.				
Страница	Лист	Листов		
P	29			
ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург				

Инв.№, стад., лист, и дата, Взам. инв.№