



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕК 2019
сотрудник ТО



ООО «Строительная компания
«Каменка»
В производство работ
12 ДЕК 2019

- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - (1) — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ — решетка в вытяжных конструкциях
 - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

- Примечание:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 5. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормированным пределом воздухопроницаемости Е130.
 6. В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель сборки, в верхней части сборки.
 Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
 7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 8. КИВ устанавливается на опк. 2,2м от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-верхаго проема по горизонтали.
 9. Данный проект рассматривать совместно с проектами 04/17-4-084, 04/17-4-085

04/17 - 4 - 082				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (без-западные пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 18-50-004/2019/050.		
Изм.	Колуч.	Лист	Издок.	Подпись	Дата	Страницы
1	1	-	190-19		12.19	Р 26
Гл. спец.	Мильникова				12.19	Жилой комплекс
Разработал	Понмарёв				12.19	
Разработал	Лепицкая				12.19	
Исполнил	Липатова				12.19	
Н. контр.	Мильникова				12.19	Отопление и вентиляция. Секция 5. План 2 этажа.