



(72-300-1200) (7,5)
на 13, 15, 17, 19 этажах
на отл. 2,2 м от пола

- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - (1) — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - решетка в витражных конструкциях
 - ← — клапан фильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
- Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
- При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- Все шпатель ДВ и ДП выполнять зернистыми с нормированым пределом вязкости Е30.
- В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук. При невозможности установки клапана КИВ) следующий образ:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающейся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при не открывающейся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 Всегда в квартире-студии 2 приточных устройства.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
- КИВ устанавливается на отл. 2,2м от чистого пола (отл), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
- Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-0B2.

ООО «Строительная компания «Каньенка»
В производство работ

12 ДЕК 2019
Севин
директор подпись

Схема комплекса



**ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**
11 ДЕК 2019
сотрудник ТО

04/17 - 4 - 0B2					
Мультиквартирный жилой дом с встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командовский проспект, участок 1 (Изо-западнее пересечения с рекой Коменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:1950.					
Изм.	Кол.чч	Лист	Идэк.	Подпись	Дата
г.л. спец.	Мильникова				10.19
Разработал	Тонаряев				10.19
Разработал	Петлицкая				10.19
Исполнил	Липатова				10.19
Н. контр.	Мильникова				10.19

Жилой комплекс		
Стандия	Лист	Листов
Р	17	
Отопление и вентиляция. Секция 4. План 13-20 этажа.		
ООО «Простор-П» Санкт-Петербург		