



ООО «Строительная компания «Жанетка»
В производство работ

12 ДЕК 2019

Подпись: *[Signature]*
Должность: _____

Схема комплекса



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕК 2019
сотрудник ТО

- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - T — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ — решетка в выразных конструкциях
 - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости EI30.
6. В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливается в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при не открывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
7. Зонную уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отск. 2,2м от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
9. Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-085.

04/17 - 4 - 082					
Изм.	Кол.ч.	Лист	Ндэк.	Подпись	Дата
Гл. спец.	Мильникова			<i>[Signature]</i>	10.19
Разработал	Понмарёв			<i>[Signature]</i>	10.19
Разработал	Петлицкая			<i>[Signature]</i>	10.19
Исполнил	Липатова			<i>[Signature]</i>	10.19
Н. контр.	Мильникова			<i>[Signature]</i>	10.19

Жилой комплекс			Стая	Лист	Листов
Отопление и вентиляция. Секция 4. План 2 этажа.			Р	14	