


ООО «Строительная компания «Каминка»
В производство работ
12 ДЕК 2019

Схема комплекса



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕК 2019
сотрудник ТО

- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - 1 — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - — решетка в витражных конструкциях
 - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Открытия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до окна проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости Е30.
6. В соответствии с Законом на проектирование оконных клапанов AirBox в климатиз-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на стк. 2,2м от чистого пола (а.с.), на расстоянии не менее 300 мм от окна-дверного проема по горизонтали.

04/17 - 4 - ОВЗ					
Изм.	Кол.чт.	Лист	Издок.	Подпись	Дата
1	1	-	191-19		12.19
Гл. спец.	Мильникова				12.19
Разработал	Пономарев				12.19
Разработал	Петлищкая				12.19
Исполнил	Липатова				12.19
Н. контр.	Мильникова				12.19

Жилой комплекс			Стация	Лист	Листов
			Р	16	
Отопление и вентиляция. Секция 7. План 13 этажа.			ООО «Простор-Ль Санкт-Петербург»		