



этаж	радиатор	n
11 - 14	С11-500-500	15
15	С11-500-600	15

С22-300-1200 (2,5)
на 12, 14 этажах
на отп. 2,2 м от пола

Условные обозначения:
 T11 - подающий трубопровод
 T12 - обратный трубопровод
 1 - нумерация горизонтальных веток

□ - приточный клапан Air-Box Comfort
 ▬ - решетка в витражных конструкциях
 ← → - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
- Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
- При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- Все шпильки ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости Е60.
- В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штуки (при невозможности установки клапана (КВ) следующий образец:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от пельть створки, в верхней части створки.
- Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
- КВВ устанавливается на отп. 2,2м от чистого пола (ос), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
- Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-084.

ООО «Строительная компания «Камени»
 В производство работ

12 ДЕК 2019

Подпись: *[Signature]*
 Подпись:

Схема комплекса



ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 11 ДЕК 2019
 сотрудник ТО

04/17 - 4 - 0B1					Жилой комплекс			
Изм.	Кол-во	Лист	Ивок.	Подпись	Дата	Стация	Лист	Листов
				Мильникова	10.19	Р	6	
				Тонмарев	10.19			
				Летичкая	10.19			
				Липатова	10.19			
				Мильникова	10.19			
Отопление и вентиляция. Секция 1. План 11-15 этажа.						ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург		