



ООО «Строительная компания «Камежка»
 В производство работ
 12 ДЕК 2019
 [Signature]
 Исполнительность Подпись

- Условные обозначения:**
- T1 — - подводящий трубопровод
 - T2 — - обратный трубопровод
 - (1) — - нумерация горизонтальных веток
 - (2) — - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной разводки квартирного отвода на 2 ветки
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - — - решетка в витражных конструкциях
 - ← — — - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

- Примечание:**
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости E30.
 - В соответствии с Законом на преципирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при необходимости установка клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 - Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
 - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 - КИВ устанавливается на отп. 2,2 м от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
 - Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-084.

Схема комплекса



ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 11 ДЕК 2019
 [Signature]
 сотрудник ТО

Взам. инв.Н
 Подл. и дата
 Инв.Н подл.

04/17 - 4 - 081			
Многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (угол западное пересечения с речкой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004/281:11950.			
Изм.	Кол.чл.	Лист	Издок
г.л. спец.	Мильникова	10.19	
Разработал	Пономарев	10.19	
Разработал	Петушечка	10.19	
Исполнил	Липатова	10.19	
Н. контр.	Мильникова	10.19	
Жилой комплекс		Стандия	Лист
Отопление и вентиляция. Секция 1. План 17 этажа.		Р	8
ООО «Простор-П» Санкт-Петербург			