



С22-300-100 (2,5)
на отм. 2,2 м от пола

- Условные обозначения:**
- T1 → - подающий трубопровод
 - T2 ← - обратный трубопровод
 - 1 - нумерация горизонтальных венток
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ - решетка в витражных конструкциях
 - ← - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормирован предельной огнестойкости Е30.
6. В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
7. Замена уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отм. 2,2м от чистого пола (ос), на расстоянии не менее 300 мм от окна-дверного проема по горизонтали.
9. Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-0В4.

Схема комплекса



ООО «Строительная компания «Камелка»
В производство работ

12 ДЕК 2019

подпись

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕК 2019
сотрудник ТО

					04/17 - 4 - 0В1				
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондаковский проспект, участок 1 (угол-западнее пересечения с рекой Камелкой), кадастровый № земельного участка 7834:0064281:1950.				
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс Отопление и вентиляция. Секция 1. План 3-10 этажа.	Страница	Лист	Листов
Гл. спец.	Мильникова				10.19		P	5	
Разработал	Понмарёв				10.19				
Разработал	Темлицкая				10.19				
Исполнил	Липатова				10.19				
Н. контр.	Мильникова				10.19				