


Условные обозначения:

- T1 — лобовый трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- 1 — нумерация горизонтальных веток
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- ▨ — решетка в витражных конструкциях
- ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от пара (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от пара (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шпильки ДВ и ДП выполнять герметичными с нормирован предельной жесткостью Е330.
6. В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
7. Замена уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отст. 2,2м от чистого пола (ос), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
9. Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-084.



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 ДЕК 2019
СОТРУДНИК ТО



ООО «Строительная компания «Камчатка»
В производство работ
12 ДЕК 2019

04/17 - 4 - 084				
Изм.	Кол.чт	Лист	Издок	Дата
1	1	-	189-19	12.19
Исполнил	Мильникова	12.19	12.19	12.19
Разработал	Мильникова	12.19	12.19	12.19
Разработал	Мильникова	12.19	12.19	12.19
Исполнил	Мильникова	12.19	12.19	12.19
Н. контр.	Мильникова	12.19	12.19	12.19

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командовский проспект, участок 1 (без-западное пересечение с рекой Коменской), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:01950.

Жилой комплекс

Отопление и вентиляция.
Секция 2. План 11-16 этажа.

Станция	Лист	Листов
Р	17	

ООО «Простор-Ль»
Санкт-Петербург