



ООО «Строительная компания «Камешка»
В производство работ
12 Дек 2019
Подпись
подлинник

- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - 1 — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▨ — решетка в витражных конструкциях
 - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

- Примечание:**
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до аттеса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - Все шпатель ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости Е30.
 - В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливается в количестве 2 штук. При необходимости установки клапана (КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от панели створки, в верхней части створки.
 Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
 - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго направо места установки клапана.
 - КИВ устанавливается на опп. 2,2м от чистого пола (осп), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
 - Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-0B5.



04/17 - 4 - 0B2				
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (без-западное пересечение с рекой Камешкой), кадастровый № земельного участка 78-34-004/2811/1950.				
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись
г.л. спец.	Мильникова	10.19		
Разработал	Понимарев	10.19		
Разработал	Петлицкая	10.19		
Исполнил	Липатова	10.19		
Н. контр.	Мильникова	10.19		
Жилой комплекс				
Отопление и вентиляция. Секция 4. План 12 этажа.				
Страниц	Лист	Листов		
Р	16			
ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург				

Инв.Н. подл. Подп. и авто. Инв.Н.