



ООО «Строительная компания «Камека»
 В производство работ
 08 МАЙ 2020

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 08 МАЙ 2020
 сотрудник ТО



- Условные обозначения:
- T1 — подводящий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - 1 — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - решетка в вытяжных конструкциях
 - ← — клапан шифрования воздуха КИВ-125

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до оконной балочной двери минимум 100 мм.
5. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормированным пределом огнестойкости Е30.
6. В соответствии с заданием на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при необходимости установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от пелены сварки, в верхней части сварки.
 Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контролю производить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отк. 2,2м от чистого пола (ос.), на расстоянии не менее 300 мм от оконно-дверного проема по горизонтали.
9. Данный проект рассматривать совместно с проектом 04/17-4-085.

04/17 - 4 - 082				
3	1	-	75-20	04.20
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись
Л. спец.	Мильникова	10.19		
Разработал	Паномарёв	10.19		
Разработал	Летчикова	10.19		
Исполнил	Липатова	10.19		
Н. контр.	Мильникова	10.19		
Жилой комплекс				
Отопление и вентиляция. Секция 4. План 21 этажа.				
ООО «Простор-Ль Сити-Петербург»				

Лист 1 из 1