



- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - — — — — номера горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - — — — — решетки в витражных конструкциях
 - ← — — — — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Примечание:

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Отверстия 100х100 и менее пробиваются по месту.
- Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
- При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до окна проема балконной двери минимум 100 мм.
- Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости E30.
- В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов AirBox в квартирах-студиях устанавливается в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в оконную конструкцию клапан AirBox Comfort без фрезеровки;
 - при не открывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
- КИВ устанавливается на отк. 2,2м от чистого пола (ось), на расстоянии не менее 300 мм от окна-дверного проема по горизонтали.
- Данный проект распространять совместно с проектом 04/17-4-085.

Схема комплекса



ООО «Строительная компания «Жеманка»
В производство работ

12 АЕК 2019

Подпись: _____
Должность: _____

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 АЕК 2019
сотрудник ТО

04/17 - 4 - 082				
Множественный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (без-западные пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78-34/004/281/1950.				
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись
г.л. спец.	Мильникова	10.19		
Разработал	Поняров	10.19		
Разработал	Петлянская	10.19		
Исполнил	Липатова	10.19		
Н. контр.	Мильникова	10.19		
Жилой комплекс				
Отопление и вентиляция. Секция 4. План 3-11 этажа.				
Страниц	Лист	Листов		
Р	15			
ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург				