



ООО «Строительная компания «Каменка»  
 В производство работ  
 12 ДЕК 2019  
 Подпись: [Signature]

- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
  - T2 — обратный трубопровод
  - 1 — нумерация горизонтальных веток
  - — приточный клапан Air-Box Comfort
  - ▨ — решетка в вентиляционных конструкциях
  - ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

**Примечание:**

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Диаметры 100x100 и менее прокладываются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости EI30.
6. В соответствии с Задачей на проектирование оконных клапанов Air-Box в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук (при невозможности установки клапана КИВ) следующим образом:
  - горизонтально над балконной дверью;
  - при открывающемся окне - в окно установить клапан Air-Box Comfort без фрезеровки;
  - при неактивирующемся окне установить клапан Air-Box Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 Всего в квартире-студии 2 приточных устройства.
7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. КИВ устанавливается на отк. 2,2м от чистого пола (ос), на расстоянии не менее 300 мм от окна-дверного проема по горизонтали.



**ПРОВЕРЕНО**  
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
 11 ДЕК 2019  
 Сотрудник ТО: [Signature]

04/17 - 4 - ОВ3					
1	1	-	191-19	12.19	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными гаражами, расположенный по адресу: в Санкт-Петербурге, Командантский проспект, участок 1 (без-западные пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 7834-0004-281-11950.
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Пробись	
Гл. спец.	Мильникова	12.19			Жилой комплекс
Разработал	Иванов	12.19			
Разработал	Летяжская	12.19			
Исполнил	Липатова	12.19			
Н. контр.	Мильникова	12.19			Отопление и вентиляция. Секция 7. План 2 этажа.
		Стандарт	Лист	Листов	
		P	14		