



Условные обозначения:

- клапан AirVox Comfort без фрезеровки
- клапан инфильтрации воздуха КИВ-125
- решетка в витражных конструкциях

Примечание:

1. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм.
2. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".
3. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с нормируемым пределом огнестойкости.
4. Трубопроводы условно отнесены от стен.
5. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.

Схема расположения секций



ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
07 АВГ 2019

[Signature]
подпись

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

06 АВГ 2019

[Signature]
сотрудник ТО

Инв.№ подл. Подп. и дата. Взам. инв.№

05/17 - 5 - 0B4				
1	-	зам.	104-19	07.19
Изм.	Кол.чл	Лист	Идок.	Подпись
Инженер	Мьяльникова	Широченко		06.19
Н. контр.	Мьяльникова			06.19
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11949.				
Жилой комплекс		Стадия	Лист	Листов
Секция 8.		Р	22	
План 13 этажа.		ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург		