



ООО «Строительная компания «Каменка»
 В производство работ
 07 АВГ 2019

 должность _____ подпись _____

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Шахты ДВ, ДП выполнять гладкими, герметичными, с затиркой швов и последующим шпательованием.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производит строго напротив места установки клапана.
8. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 06 АВГ 2019
 сотрудник ТО _____

Условные обозначения:

- T1- - подающий трубопровод
- T2- - обратный трубопровод
- ① - нумерация горизонтальных веток
- ⑩ - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях
- ←- - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Схема расположения секций



Инв.Н. подл. Подп. и дата Взам. инв.Н.

					05/17 - 5 - 0B4			
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004281:1194.9.			
1	зам.	104-19	07.19		Жилой комплекс	Стандия	Лист	Листов
Изм.	Кол.чч	Лист	Подпись	Дата		Р	19	
л. спец.	Мельников			06.19	Секция 8. План 3 этажа.	ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		
вед.	Широченко			06.19				
инженер								
Н. контр.	Мельников			06.19				