



ООО «Строительная компания
«Каменка»
в производство работ
07 АВГ 2019

_____ должность _____ подпись

ПРОЕКТОР
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
06 АВГ 2019
сотрудник ТО _____

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Шахты ДВ, ДП выполнять гладкими, герметичными, с затиркой швов и последующим швабрированием.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
8. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

Условные обозначения:

- T1 → подающий трубопровод
- ← T2 ← обратный трубопровод
- ① - нумерация горизонтальных веток
- ⑪ - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях
- ← K ← клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Схема расположения секций



| | | | | | |
|---|-----------|--------|------------------------------------|---------|--------|
| 05/17 - 5 - ОВ4 | | | | | |
| Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11949. | | | | | |
| 1 | зам. | 104-19 | 07.19 | | |
| Изм. | Кол.чл | Лист | Надк. | Подпись | Дата |
| л. спец. | Мальников | 06.19 | | | |
| вед. | Широченко | 06.19 | | | |
| инженер | | | | | |
| Н. контр. | Мальников | 06.19 | | | |
| Жилой комплекс | | | Стадия | Лист | Листов |
| Секция 8. | | | Р | 20 | |
| План 4-11 этажа. | | | ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург | | |

Инв.Н подл. Подп. и дата Взам. инв.Н