

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
7. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производство работ

31 июля 2019


делегатность подпись

ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
30 июля 2019  
сотрудник ТО

Условные обозначения:

- T1 — подающий трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- ① — нумерация горизонтальных веток
- ①① — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирному отвода на две ветки
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
- ← K ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Схема расположения секций



Инв.Н. подл. Попл. и дата Взам. инв.Н.

05/17 - 5 - 0B2					
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоярусным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1194.9.					
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Гл. спец.	Мыльникова			Широченко	06.19
Вед. инженер	Широченко			Широченко	06.19
Н. контр.	Мыльникова			Широченко	06.19
Жилой комплекс			Стация	Лист	Листов
Секция 4. План 2 этажа			P	19	
			ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		