

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
7. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

Условные обозначения:


- T1 → - подающий трубопровод
- ← T2 ← - обратный трубопровод
- Ⓜ - нумерация горизонтальных веток
- Ⓜ(1) - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях
- ← KIV ← - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производство работ  
31 июля 2019  
[Подпись]


ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

30 июля 2019

Жилой дом 1  
Жилой дом 2



Жилой дом 3



а.с.

Инв.Н подл. | Погр. и дата | Взам. инв.Н

05/17 - 5 - 0B2				
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоярусным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11949.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись
г.л. спец.	Мильникова	Широченко	06.19	06.19
Вед. инженер	Широченко	Широченко	06.19	06.19
Н. контр.	Мильникова	Широченко	06.19	06.19
Жилой комплекс			Стация	Лист
Секция 3. План 2 этажа			Р	4
			ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург	Листов