

ООО «Строительная компания «Каменка»  
 В производстве работ  
 31 июля 2019  
 Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

ПРОВЕРЕН  
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
 30 июля 2019  
 Сотрудник ТО \_\_\_\_\_



Примечание:

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
- Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
- При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
- Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

Условные обозначения:

- T1 - подающий трубопровод
- T2 - обратный трубопровод
- 1 - нумерация горизонтальных веток
- 1.1 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях
- ← → - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Схема расположения секций



Инв.Н подл. Подп. и дата Взам. инв.Н

				05/17 - 5 - 0B2		
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11949.						
Изм.	Кол.чч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия
Гл. спец.		Мыльникова		<i>Мыльникова</i>	06.19	р
Вед. инженер		Широченко		<i>Широченко</i>	06.19	8
Жилой комплекс						Листов
Секция 3.						
План 23 этажа.						
Н. контр.		Мыльникова		<i>Мыльникова</i>	06.19	
ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург						