

Примечание:


1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки, при неоткрываемом окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
7. Клапан инфильтрации воздуха КИБ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИБ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
30 ИЮЛ 2019
СОТРУДНИК ТО

ООО «Строительная компания «Каменка»
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
31 ИЮЛ 2019
Подпись

Условные обозначения:

- T1— — подающий трубопровод
- T2— — обратный трубопровод
- ⊖ — нумерация горизонтальных веток
- ⊖(11) — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
- ↔ — клапан инфильтрации воздуха КИБ-125



05/17 - 5 - 0B1				
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004281:1194.9.				
1	зам.	101-19	07.19	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Гл. спец.	Мильникова	06.19		
Вед. инженер	Широченко	06.19		
Н. контр.	Мильникова	06.19		
Жилой комплекс			Студия	Лист
Секция 1. План 1 этажа			Р	3
			Листов	32
			ООО «Простор-Л/» Санкт-Петербург	

М.И.Б.И.Н. подл. Постр. и дата. Взам. инв.И.Н.