



Примечание:

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
- Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
- При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки, при неоткрываемом окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
- Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

ПРОЗЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

30 ИЮЛ 2019

сотрудник ТО

ООО «Строительная компания
«Каменка»
Производство работ
30 ИЮЛ 2019

Условные обозначения:

- T1 - подающий трубопровод
- T2 - обратный трубопровод
- 1 - нумерация горизонтальных веток
- 11 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирнного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях
- ← + → - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Жилой дом 1

Жилой дом 2

Жилой дом 3

а.с.



Жилой дом 4

Жилой дом 5

05/17 - 5 - 0B1

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11949.

Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Мильникова				06.19	Жилой комплекс	Р	7
Вед. инженер	Широченко				06.19			
Н. контр.	Мильникова				06.19	Секция 1. План 12-18 этажа		32



ООО «Простор-Ль»
Санкт-Петербург

Инв.Н посл. Поп. и дата Инв.Н

Взам. инв.Н