

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; в неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
7. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

30 ИЮЛ 2019

сотрудник ТО

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
30 ИЮЛ 2019

Условные обозначения:


- T1— — подающий трубопровод
- T2— — обратный трубопровод
- ① — нумерация горизонтальных веток
- ①① — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирному отвода на две ветки
- — приточный клапан Air-Vox Comfort
- ▒ — наружная решетка в витражных конструкциях
- ← — клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Жилой дом 1

Жилой дом 2

Жилой дом 3

а.с.



Жилой дом 4



Жилой дом 5



Жилой дом 6

Инв.Н подл. Попр. и дата Взам. инв.Н

					05/17 - 5 - 0B1				
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11949.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ивок.	Подпись	Дата	Жилой комплекс	Стадия	Лист	Листов
							Р	9	32
Гл. спец.		Мыльникова		<i>Мыльникова</i>	06.19				
Вед. инженер		Широченко		<i>Широченко</i>	06.19				
Н. контр.		Мыльникова		<i>Мыльникова</i>	06.19				
Секция 1. План 20 этажа									