

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
4. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
5. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрываемом окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
7. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
30 ИЮЛ 2019
сотрудник ТО

ООО «Простор-Л»
«Каменка»
В производство работ
31 ИЮЛ 2019
подпись

Условные обозначения:


- T1- - подающий трубопровод
- T2- - обратный трубопровод
- ① - нумерация горизонтальных веток
- ①① - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях
- ← - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125

Жилой дом 1

Жилой дом 2

Жилой дом 3

а.с.



Жилой дом 4

Жилой дом 5

05/17 - 5 - 0B1

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004281:11949.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Инд.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р	5	32
Гл. спец.	Мыльникова				06.19	Жилой комплекс		
Вед. инженер	Широченко				06.19	Секция 1. План 3-10 этажа		
Н. контр.	Мыльникова				06.19	ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург		

Инв.Н. подл. Пост. и дата Инв.Н. подл.